ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

ATESTADO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO

Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e o parágrafo 1° do artigo 41 da Instrução Normativa nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI), estando apto para construção, reforma ou ampliação a partir de: 04/04/2025.

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO

Registro de Endereço (RE): RE8143001103A		
Nome da Edificação: CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA		
Nome Fantasia: CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA		
Logradouro público: RUA ERNANI CONTRIN		**Nº:**
Bairro: CENTRO	**Município:** IMBITUBA/SC	**CEP:** 88780-000
Complemento:	**LAT/LONG:** (-28.238052596694,-48.671303066587)	
Referência:	**Arquivo:**	
Blocos Homologados CBMSC: 0	**Blocos Cadastrados CBMSC:** 2	

2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL

NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	MUNICIPIO DE IMBITUBA	82.909.409/0001-90
2	D. C. T.	***456439**
3	IMBITUBA CAMARA MUNICIPAL	79.680.005/0001-62
4	A. R. A.	***264369**
5	H. P. S.	***812579**

3. DADOS DA SOLICITAÇÃO

Protocolo: A8143002326A	**Característica de:** Alta Complexidade	**Nº de Blocos:** 1
Área total da solicitação: 1.714,88 (m²)		
Nome Solicitante: J. S. T.	**CPF/CNPJ:** ***.729.679-**	**Evento:** Não
Data da Solicitação: 04/04/2025	**Quantidade de anexos:** 43	**Risco do processo:** Risco III

3.1. SISTEMAS/MEDIDAS SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

(x) Sistema hidráulico preventivo	(x) SAL - Sinalização para abandono de local	(x) Saídas de emergência
(x) Proteção Estrutural (TRRF)	(x) Proteção por extintores	(x) Iluminação de emergência
(x) Instalações de gás combustível (GLP & GN)	(x) Instalações elétricas	(x) Controle de materiais de acabamento e revestimento
(x) Acesso de viaturas	(x) Alarme de incêndio	(x) Brigada de incêndio

-> 3.2. RISCO ESPECIAIS

Nenhum risco especial cadastrado

3.3. DETALHES POR BLOCO

3.3.1. CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA (248862)

Área da solicitação: 1.714,88 (m2)		**Área aprovada:** 1.714,88 (m2)	
Nº de pavimentos: 2	**Altura:** 3,10 (m)	**Área do pavimento Tipo:** 1.714,88 (m)	**Área de A-1 compartimentada:** 0,00 (m2)
Complexidade: Alta Complexidade	**Carga de incêndio:** Média - 700,00 (MJ/m2)	**Situação:** NOVA	**Lotação Máxima:** 165
Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL	**Escada do Bloco:** Comum (ECM)	**Quantidade de Glp:** 90,00 (Kg)	**Risco do Bloco:** Risco III
Resumo do enquadramento simplificado (6244713): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 5000m². Área total menor ou igual a 5000m².			
Responsável técnico: Juliana da Silva Tiscoski		**Registro (CREA/CAU/CRT):** SC123317-7	

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	D-1 [Serviço profissional] Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios	Escritórios	3,10	165,00	1.731,04	0,00	1.714,88

RISCOS ESPECIAIS
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA	
[SHP] - Sistema hidráulico preventivo	[SAL] - SAL - Sinalização para abandono de local
[SE] - Saídas de emergência	[TRRF] - Proteção Estrutural (TRRF)
[PPE] - Proteção por extintores	[IE] - Iluminação de emergência
[IGC] - Instalações de gás combustível (GLP & GN)	[IEL] - Instalações elétricas
[CMAR] - Controle de materiais de acabamento e revestimento	[AVtr] - Acesso de viaturas
[AI] - Alarme de incêndio	[BI] - Brigada de incêndio

DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES DE PROJETO
O PROJETO APROVADO COM 1731,04M² SOFREU PEQUENAS ALTERAÇÕES DE LAYOUT, COM REMODELAÇÃO DA RAMPA DE ACESSO ENTRE OS BLOCOS, MAS SEM MODIFICAÇÃO DE QUALQUER SISTEMA DE PREVENÇÃO, CONTINUAM OS MESMOS SISTEMAS, A RAMPA CONTINUA COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 8,33%, COM CORRIMÃO, E SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, BEM COMO ILUMINAÇÃO. ESTAMOS SOLICITANDO NOVAMENTE A APROVAÇÃO DO PPCI, EM FUNÇÃO DA REDUÇÃO DA ÁREA DA RAMPA, PARA POSTERIOR LICITAÇÃO DO BLOCO A SER CONSTRUÍDO. FRIZO NOVAMENTE QUE OS SISTEMAS PERMANECERAM CONFORME A APROVAÇÃO ANTERIOR, SEGUINDO TODAS AS NORMAS E EXIGÊNCIAS SOLICITADAS.

4. RESULTADO DA SOLICITAÇÃO

Resultado: DEFERIDO

Observações:

Quartel de IMBITUBA/SC, 04/04/2025

Assinatura Eletrônica

Sistema e-SCI - Liberação Automática

NOME

IMBITUBA/SC, 04/04/2025

LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: **c092d92d29ad5b9467c7eda54e5250489ce7321f**