



Tubarão,

Exmo. Sr.

ELÍSIO SGROTT

DIRETOR PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IMBITUBA

R. ERNANI COTRIN, 555, CENTRO, IMBITUBA-SC

CEP: 88701-090

Prezado Presidente,

Ref.: Ofício ODLEG nº 86/2022

Protocolo UNTUB nº 192890

A Celesc Distribuição S.A. vem por meio deste informar que, na condição de prestadora de serviço de utilidade pública, é obrigada por força de contrato, leis e resoluções a manter um serviço adequado.

Para isso, dentre as diversas atividades desenvolvidas pela empresa, realiza periodicamente inspeções técnicas em toda a sua rede de distribuição para verificar a situação de operação e conservação de seus equipamentos e ativos. A concessionária também realiza inspeções quando são abertas reclamações através de seus canais de atendimento.

Nossas equipes de inspeção e vistoria possuem experiência e treinamento para identificar e avaliar o estado de nossos equipamentos e ativos, como os postes, verificando a necessidade de manutenções e realizando as programações conforme a avaliação em campo.

Com relação a indicação feita pelo Vereador Michell Nunes, a mesma também foi pauta de uma ouvidoria aberta a Celesc através do canal disponibilizado pela ANEEL. A ouvidoria foi registrada em nosso sistema sob o nº 1.222.173.690.426.

Realizamos as vistorias nos locais indicados tanto nesta indicação quanto na ouvidoria acima citada no dia 14/03/2022, como também fizemos um levantamento em nossos históricos sobre as reclamações que tenham sido registradas para os postes apontados nestes documentos. Segue abaixo o resultado destas vistorias e do levantamento de informações.



Localização indicada no documento: Rua Júlio Felipe Pacheco, Centro - Imbituba

Referência: 3 postes antes do transformador 8269

Circuito: 8269

Reclamações registradas: Nota de Reclamação (NR) 21242855 (de 17/09/2020); NR 21313783 (de 29/09/2020); NR 21990543 (de 23/12/2020); NR 22568814 (de 05/03/2021).

Situação: Todas as NR's passaram por avaliações e quando constatada a necessidade da troca a mesma foi programada e realizada. O poste foi substituído pela obra nº 810000127469, na data de 09/03/2022.



Localização indicada no documento: Av Brasil (em frente à rua R. Cento e Sessenta e Sete), Paes Leme - Imbituba

Referência: medidor 1782109

Circuito: 5026

Reclamações registradas: Sem reclamações registradas nos últimos anos

Situação: Poste deteriorado. Elaborado projeto para substituição número 810000133194, com previsão para execução no mês de abril/22



Localização indicada no documento: Rua Pedro Bittencourt (próximo ao Sacolão de Frutas e Verduras), Vila Nova - Imbituba

Referência: medidor 3072807

Situação: Poste não pertence aos nossos ativos. Repassada informação para empresas de telefonia que utilizam este poste.



Localização indicada no documento: Trevo da Manuchar, sentido Divinéia - Imbituba

Referência: poste após 7022

Circuito: 7022

Reclamações registradas: NR 19023547 (de 29/11/2019)

Situação: Na inspeção em 2019 foi verificado que o poste não oferecia riscos a rede ou aos transeuntes, não sendo necessário sua troca no momento. Poste foi substituído em 04/01/2022 para a instalação de um religador neste ponto.



Localização indicada no documento: Rua Ernâni Cotrim - esquina com João Rimsa, Centro- Imbituba

Referência: medidor 1547557

Circuito: 5008

Reclamações registradas: Sem registros nos últimos anos

Situação: Poste deteriorado. Elaborado projeto para substituição número 810000133183, com previsão para execução no mês de abril/22



Localização indicada no documento: Av. Presidente Vargas, Centro- Imbituba

Referência: medidor 3342877

Situação: Poste não pertence aos nossos ativos. Repassada informação para empresas de telefonia que utilizam este poste



Local não indicado nos documentos mais informado pelo Vereador: Av. Beira-Mar, Centro – Imbituba

Referência: medidor 2553430

Circuito: 8346

Reclamações registradas: Sem registros nos últimos anos

Situação: Poste deteriorado com ramal subterrâneo e sem acesso para caminhão. Elaborado projeto para substituição número 810000133171, com previsão para execução no mês de abril/22

Sendo o que havia para ser informado sobre a indicação realizada pelo Vereador Michel Nunes, desde já nos colocamos a disposição no caso de novas dúvidas ou necessidade de novas informações.

Atenciosamente,

Djalma Mayer
Gerente da Unidade de Tubarão